



119991, Москва,  
Ленинские горы,  
д. 1, стр. 28.  
МГУ

Тел. +7(495) 120-67-97  
Факс +7(495) 939-42-72  
Email water@msulab.ru  
Web eco.chem.msu.ru

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ


Страница 1 из 1

Заказчик: ООО "ОВТ"  
Место отбора: Пушкинский район, КП "Зеленый Мыс"

№ протокола: 11640-12-017  
Дата выдачи: 01.12.2017  
Дата поступления: 28.11.2017

Заместитель начальника ИЦ МГУ

Карпухин М.М.



Номер образца:		11640		
Наименование образца:		вода		
Определяемый показатель	Результат измерения	Нормативное значение*	Единицы измерения	Нормативный документ на методику измерений
Катионы				
Железо общ.	<b>0,33</b>	0,3	мг/л	ГОСТ 31870-2012
Железо (II)	0,30	-	мг/л	РД 52.24.358-2006
Железо (III)	0,03	-	мг/л	РД 52.24.358-2006
Обобщенные показатели				
pH	<b>6,90</b>	6,0-9,0	ед.pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97

\* - Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1074-01.