

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»)

Юридический адрес: 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24
E-mail: centr@cgemt.ru ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Дубна, Лобня, Долгопрудный, Дмитровском, Талдомском районах

Аккредитованный испытательный лабораторный центр (АИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.512221 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 30 июля 2015 г.

Адрес осуществления деятельности: 141800, Московская область, г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.1.
Тел./факс (495)993-91-12 ОКПО 05177418 ИНН/КПП 5029081629/500702001 ОГРН 1055005109147



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, начальник ОЛИ
Приказ № 031/1229-1 от 29.12.2023 г.

ф.а.ч. **Фадеева Е.Н.**
13.03.2025г

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 2-771.В от 13.03.2025 г.

Наименование пробы (образца): вода питьевая

Заказчик: Некоммерческое партнерство содействия развитию, благоустройству и эксплуатации клубного поселка «Зеленый мыс», 141052, Московская область, г.о. Мытищи, д. Подольниха, ул. Флотская, владение 1, строение 1, корпус 1, 2, ИНН 5029998060, КПП 502901001, ОГРН 1115000002765, тел.: 8 (495) 739-70-10

Цель отбора: на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III

Основание: заявка № 859 з/л от 20.12.2024 г.

Дата и время отбора пробы (образца): 05.03.2025 г в 14-00

Дата и время доставки пробы (образца): 05.03.2025 г в 16-10

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): Некоммерческое партнерство содействия развитию, благоустройству и эксплуатации клубного поселка «Зеленый мыс», 141052, Московская область, г.о. Мытищи, д. Подольниха, ул. Флотская, владение 1, строение 1, корпус 2.

Объект, где производился отбор пробы (образца): 141052, Московская область, г.о. Мытищи, д. Подольниха, ул. Флотская, владение 1, строение 1, корпус 2, ВЗУ, кран холодной воды после фильтров (перед подачей в разводящую сеть поселка)

Код пробы (образца):

771.В.1,2.25.3-2

Тара, упаковка: химическая посуда, стерильная упаковка

Состояние образца: доставлен в установленные сроки, целостность тары не нарушена, без загрязнений.

НД на методику отбора: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб», ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

Условия доставки: автотранспорт, изотермический контейнер

ПРОТОКОЛ № 2-771.В
санитарно-гигиенических исследований
от 11 марта 2025г.

Код пробы: 771.В.1,2.25.3-2

Объект исследования: вода питьевая

Дата поступления пробы в лабораторию: 05.03.2025

Дата проведения исследований: 05.03.2025 – 10.03.2025

Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Сведения о поверке		Срок действия
			Номер	Дата	
1	Фотометр КФК-3-01-«ЗОМЗ»	1870175	С-ТТ/08-11- 2023/300297917	08.12.2023	07.12.2025
2	pH-метр-милливольтметр pH 510	ND 0647	С-ЕВЧ/30-08- 2024/367780064	30.08.2024	29.08.2025
3	Анализатор жидкости «Флюорат-02-3М»	3355	С-МА/22-05- 2024/340720655	22.05.2024	21.05.2025
4	Весы лабораторные ВЛ-224В	Е-44.122	С-ТТ/31-10- 2024/382793217	31.10.2024	30.10.2025

Испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Сведения об аттестации		Срок действия
			Номер	Дата	
1	Шкаф сушильный ШС-80-01СПУ	13186	ДД 28082024-003	28.08.2024	27.08.2025

Цель исследования – на соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", раздел III.

Результаты исследований:

№ п/ п	Определяемый показатель	Результат исследован ия	Норматив (ПДК), не более****	Единица измерени я	НД на методы исследования
1	Запах при 20°C	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	0	2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5*	20	градусы	ГОСТ 31868-2012 (метод Б)
4	Мутность***	0,90±0,18	1,5	мг/дм³**	ГОСТ Р 57164-2016
5	Водородный показатель(pH)	7,4±0,2	в пределах 6-9	ед.pH	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
6	Общая минерализация (сухой остаток)	263,0±26,3	1000	мг/дм³	ГОСТ 18164-72
7	Окисляемость перманганатная	0,80±0,16	5,0	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
8	Жесткость	5,8±0,9	7,0	мг-экв/дм³	ГОСТ 31954-2012 (метод А)
9	Железо общее	0,26±0,06	0,3	мг/дм³**	ГОСТ 4011-72 (пункт2)
10	Нефтепродукты	менее 0,005*	0,1	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98
11	ПАВ, анионактивные	менее 0,025*	0,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000
12	Фенол	менее 0,0005*	0,1	мг/дм³**	ПНД Ф 14.1:2:4.182-02

Мнения и интерпретации: -

Дополнительные сведения:

*Нижний предел количественного определения НД на метод исследования

**1 мг/дм³=1 мг/л

***Измерения мутности произведены при длине волны падающего излучения 530 нм

Для показателя мутность 1 ЕМФ численно соответствует 0,58 мг/дм³ (по каолину).

Цветность – менее 5 градусов цветности (Сг-Со), 22,4°C.

****Норматив носит справочную информацию

Результаты физико-химических измерений получены на основе среднего арифметического двух параллельных определений (кроме определяемых показателей фенол, нефтепродукты)

Руководитель ИЛЦ _____ *Фадеева Е.Н.* **Фадеева Е.Н.**

Должность

Подпись

Ф.И.О.

Общее количество страниц 4: страница 2

ПРОТОКОЛ № 2-771.В
микробиологических исследований
от 10 марта 2025г.

Код пробы: 771.В.1,2.25.3-2
Объект исследования: вода питьевая
Дата поступления пробы в лабораторию: 05.03.2025г.
Дата проведения исследований: 05.03.2025г. - 10.03.2025г.
Средства измерений:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Сведения о поверке		Срок действия
			Номер	Дата	
1	pH-метр милливольтметр pH 410	ND10758	С-ТТ/ 23-04-2024/333892673	23.04.2024	22.04.2025
2	Весы лабораторные, ВМ 313М-II	811716	С-ТТ/31-10-2024/382929376	31.10.2024	30.10.2025
3	Термометр ртутный лабораторный ТЛ-4	465	С-ТТ/23-01-2025/404108738	23.01.2025	22.01.2028
4	Термометр ртутный лабораторный ТТ	63-8	С-ТТ/23-01-2025/404108743	23.01.2025	22.01.2026

Испытательное оборудование:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Сведения об аттестации		Срок действия
			Номер	Дата	
1	Термостат электрический суховоздушный «Binder»	12-14002	№ДД28082024-021	28.08.2024	27.08.2025
2	Термостат электрический суховоздушный ТС 80	5379	№06/402371П-25	04.03.2025	03.03.2026

Цель исследования: на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», раздел III, таблица 3.5.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Нормативы**	Результат исследования	НД на методы исследования
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	Не более 50	1 КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23
2	Общие колиформные бактерии*	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружены в 100 см ³	
3	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см ³	Отсутствие	Не обнаружены в 100 см ³	ГОСТ 31955.1-2013

Мнения и интерпретации:-

Дополнительные сведения:

* Показатель «Общие колиформные бактерии» эквивалентен показателю «Общие (обобщенные) колиформные бактерии»

**Норматив носит справочную информацию

Заведующий лабораторией микробиологических исследований


подпись

Азарова М.С.
ФИО

Дополнительные сведения: Проба отобрана помощником врача по общей гигиене Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» в городах Дубна, Лобня, Долгопрудный, Дмитровском, Талдомском районах Коромысловой Е.В. в присутствии главного инженера клубного поселка «Зеленый мыс» Рябова М.Н.

Сопроводительные документы:

1. Акт отбора от 05.03.2025 г. 2. Заявка № 859 з/л от 20.12.2024 г

**Лицо, ответственное за оформление
данного протокола:**

Оператор ЭВМ ОЛИ _____


Подпись

Замалиева Л.М.

ФИО

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. При подготовке и проведении испытаний в помещениях лабораторий соблюдены необходимые условия окружающей среды в соответствии с требованиями нормативных документов. ИЛЦ не несёт ответственности за достоверность предоставленной информации юридическим лицом, у которого отбирались пробы. Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ. Количество экземпляров настоящего протокола исследований 2 экземпляра: 1 экземпляр для заказчика, 2-ой экземпляр для ИЛЦ.

Конец протокола лабораторных исследований № 2-771.В от 13.03.2025 г